

設 備 台 帳

事業場名：国保中央病院

機器名	設置場所	用途	定 格	製造者	型 式	製造番号	製造年
DS	屋上キューピングル	受電	7.2kV 200A	富士	V3-2	51F	2005
VT	屋上キューピングル	受電	6,600/110V 50VA	三菱	PD-50HF	67871, 67907	2005
LBS	屋上キューピングル	受電	7.2kV 200A PF:60A 40kA	三菱	SCL-SB	03360M	2005
CT	屋上キューピングル	受電	6.9kV 50/5A 40VA	三菱	CD-40NA	29801, 29822	2005
PC	屋上キューピングル	電灯Tr	7.2kV 50A テンション:50A	NKE	FC-50C	—	2004
Tr	屋上キューピングル	電灯	6,600/210-105V 1φ 150kVA	三菱	SF-TE	BA6866001	2005
PC	屋上キューピングル	動力Tr	7.2kV 30A テンション:20A	NKE	FC-30C	—	2004
Tr	屋上キューピングル	動力	6,600/210V 3φ 100kVA	三菱	RA-TE	VA6869001	2005
LBS	屋上キューピングル	SC、SR	7.2kV 200A PF:5A 40kA	三菱	SCL-SB	03360M	2005
SR	屋上キューピングル	SC	243V 3φ 1.91kvar	指月	LR-3	VN90607	2005
SC	屋上キューピングル	進相	7.02kV 3φ 31.9kvar	指月	LV-6	VM01541	2005
OCR	屋上キューピングル	受電		三菱	MOC-A1V-R	7E101LC3490	2004
LGR	屋上キューピングル	電灯		テンパール	EF-4A	—	2004
LGR	屋上キューピングル	動力		テンパール	EF-4A	—	2004
キューピングル	屋上	受電					