


質 疑 回 答 書

No. 1

下記の入札に関し、質疑がありましたので回答致します。

工 事 名	国保中央病院設備改修工事（令和８年度）
工事場所	奈良県磯城郡田原本町宮古４０４－１

No.	質 疑 内 容	回 答 内 容
1	本館東側外壁タイル落下防止ネット設置工事について 工事費内訳に記載の仕様(2.5×10.7)ですと添付の資料 1の範囲になります。よろしいですか。 (資料１) 	ご指摘のとおり、施工範囲の一部には、既設ネットがあります。 既設ネットを除いた範囲を覆うことができる施工内容であれば、差し支えございません。
2		